

Fonte de Alimentação CA/CC

**MTAC1226FBPM**  
**(Plus)**

## Índice:

### 1. Apresentação

|      |                                              |    |
|------|----------------------------------------------|----|
| 1.0. | Nota .....                                   | 02 |
| 1.1. | Instalação .....                             | 02 |
| 1.2. | Precauções básicas quanto à instalação ..... | 02 |
| 1.3. | Ligando a fonte .....                        | 02 |

### 2. Teoria de funcionamento

|       |                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| 2.0.  | Introdução .....                                       | 02 |
| 2.1.  | Descrição dos circuitos .....                          | 03 |
| 2.2.  | Interface com a rede AC .....                          | 03 |
| 2.3.  | Circuito de PWM .....                                  | 03 |
| 2.4.  | Chaveamento .....                                      | 03 |
| 2.5.  | Transformador de potência e retificador .....          | 04 |
| 2.6.  | Limitador de corrente .....                            | 04 |
| 2.7.  | Acionamento das ventoinhas .....                       | 04 |
| 2.8.  | Proteções microcontroladas .....                       | 04 |
| 2.9.  | Indicadores visuais .....                              | 04 |
| 2.10. | Filtro de RF .....                                     | 05 |
| 2.11. | Reconhecimento de bateria .....                        | 05 |
| 2.12. | Comutação, proteção, carga e descarga de bateria ..... | 05 |
| 2.13. | Comutador automático 110/220V .....                    | 05 |
| 2.14. | Sensoriamento de corrente .....                        | 06 |

### 3. Prescrições de garantia .....06

### 4. Características técnicas .....07

### 5. Lista de material

|      |                                              |    |
|------|----------------------------------------------|----|
| 5.0. | Módulo MTACHP1226F .....                     | 08 |
| 5.1. | Módulo Controle Dig_M12V .....               | 09 |
| 5.2. | Fonte de alimentação MTAC1226FBPM.....       | 09 |
| 5.3. | Módulo Comutador Automático 110/220V BP..... | 11 |
| 5.4. | Módulo Sensor de Corrente .....              | 11 |

### 6. Diagrama elétrico .....12

## 1. – Apresentação

### 1.0 – Nota:

A leitura deste manual é indispensável para que se possa operar corretamente este equipamento, portanto, a **MONTEL** não se responsabilizará pelo uso técnico indevido por pessoas não autorizadas, bem como, alterações nas características do equipamento.

**O funcionamento da fonte bem como suas características técnicas, são garantidos desde que a fonte esteja com o ajuste de tensão de fábrica.**

**As fontes e conversores Montel têm seu funcionamento correto e garantido somente com a utilização de componentes originais, não nos responsabilizamos por manutenção indevida, utilizando componentes falsificados que podem diminuir o desempenho do equipamento bem como causar defeitos ou até sua completa destruição. Existe uma vasta oferta destes componentes no mercado, portanto deve-se enfatizar o cuidado na compra de componentes para a reposição. Aconselhamos adquirir estes componentes na Montel Sistemas de Comunicação Ltda, pois fazemos rígidos controles de qualidade.**

Denominações utilizadas para a série BPM de fontes Montel:

**BPM** = fontes de baixo perfil com Monitor indicador de tensão e corrente (digital) e comutador automático de tensão de rede (110/220V).

**FBPM** = fontes de baixo perfil com Monitor indicador de tensão e corrente (digital), comutador automático de tensão de rede (110/220V) e carregador de bateria.

### 1.1 – Instalação:

Os equipamentos série MTAC12XXBPM e FBPM são submetidos a rigorosos testes elétricos e mecânicos antes de serem embalados, saindo da fábrica em condições de pronto funcionamento.

As fontes de alimentação são fornecidas embaladas com manual. Ao receber o equipamento deve-se observar se não há defeitos visíveis decorrentes do transporte.

Em caso de dano visível causado pelo transporte, o ato de desembalar deve ser efetuado na presença de um representante da companhia seguradora, que constatará eventuais danos e informará à **MONTEL**.

### 1.2 – Precauções básicas quanto à instalação:

- É aconselhável que o equipamento seja instalado de modo que haja liberdade para manutenção.
- Necessariamente a fonte de alimentação deverá ser ligado a um sistema de aterramento eficiente.
- Verificar se a fonte de alimentação está coerente com a energia disponível no local.

### 1.3 – Ligando a fonte:

A fonte de alimentação MTAC1226FBPM possui chave de rede AC no painel traseiro e chave de contato momentâneo no painel frontal, a chave de rede AC desliga todos os circuitos da rede AC, porém, não desligará se a fonte estiver conectada a uma bateria. A chave de contato momentâneo no painel frontal liga e desliga a fonte da seguinte forma: pressionando a tecla do painel frontal até que apareça a indicação “on” ou “off” no display (aproximadamente 3seg), neste instante, deve-se soltar a tecla, o equipamento será ligado ou desligado, dependendo de seu “status” atual, estando com energia AC ou somente em bateria, quando a fonte estiver operando somente em bateria e for ligada através da tecla do painel frontal, aparecerá a indicação de tensão no display mas só após 5seg que a tensão será liberada para a saída da fonte, quando desligada no painel frontal, no caso de rede AC, a fonte terá um residual de tensão na saída que pode atingir até 7V mas que não chega a fluir 80mA, caso exista a necessidade de zerar esta tensão, será necessário desligar a fonte pela chave de rede AC.

## 2. – Teoria de funcionamento

### 2.0 – Introdução

A Fonte de alimentação MTAC1226FBPM converte tensão AC, proveniente da rede, em tensão estabilizada de 13,6Vdc (Aj. de Fábrica) para a utilização em sistemas de rádio-comunicações, repetidoras, estações fixas e outros, é um equipamento de alta confiabilidade, destinado a funcionar sob condições adversas com alto desempenho.

As principais características da MTAC1226FBPM são:

- Ideal para sistemas de rádio-comunicação
- Carregador e flutuador de bateria
- Alto rendimento (tipicamente 85%)
- Display indicador de tensões e corrente
- Ventilação canalizada
- Peso e dimensões reduzidas
- Controlada por microcontrolador
- Baixo custo com alta confiabilidade
- Dissipação de calor com perfis de alumínio reforçado
- Comutação automática de tensão de rede AC 110/220V
- 01 (um) ano de garantia integral

## 2.1 – Descrição dos circuitos

A fonte de alimentação MTAC1226FBPM, é dotada do módulo Controle Dig\_M12V onde seu microcontrolador supervisiona todo o funcionamento, protegendo contra sobretensão e sobrecarga de corrente na saída, controla indicadores visuais informando ao usuário as condições em que a fonte está operando bem como leituras de tensões e corrente da fonte, aciona ventilação forçada conforme aumento de temperatura, enfim, atendendo assim os mais exigentes requisitos de segurança e confiabilidade.

Emprega ainda modernos recursos como transistores rápidos para a comutação de potência, que suportam tensões relativamente altas, transformadores de ferrite operando em alta frequência e circuitos integrados geradores e controladores de PWM “Pulse Width Modulation”.

Utiliza a configuração de regulador chaveado, em que T3 permite a isolamento total entre entrada e saída.

Neste modelo (FBPM), é possível conectar uma bateria para alimentar a saída quando faltar energia na rede AC. A bateria permanece em flutuação, recarregando-se automaticamente quando existir energia da rede AC.

A Fonte de Alimentação MTAC1226FBPM possui circuitos eletrônicos que realizam as seguintes funções:

- Interface com a rede AC
- Circuito de controle (PWM)
- Chaveamento
- Transformador de potência e retificador
- Limitador de corrente
- Acionamento das ventoinhas
- Reconhecimento, comutação, proteção, carga e descarga de bateria
- Proteções microcontroladas
- Indicadores visuais com leds e display
- Retificação e filtragem DC
- Filtro de RF
- Comutação automática de rede AC
- Sensoriamento de corrente

## 2.2 – Interface com a rede AC

Este circuito faz basicamente filtragem e retificação, podendo ser dividido em duas partes:

**Filtro de entrada e proteção :** Constitui-se de dois filtros duplo “pi” formado pelos componentes C5, R1, T2, R2 e C6. Tem como objetivo atenuar transientes gerados pelo chaveamento na rede ou vice-versa.

Os componentes TER1 e TER2 limitam a corrente de partida da fonte, F1 protege a rede e o

conversor limitando a corrente de entrada em 12 Ampéres.

**Retificador de entrada:** A tensão alternada proveniente da rede AC (127/220V) é retificada em onda completa pela configuração em ponte formado pelos componentes D1 à D4 e filtrado por C7 e C8. Fontes de modelos BPM e FBPM são providas de um comutador automático de tensão 110/220V, deste modo, colocando ou não um dobrador de tensão automaticamente no circuito.

## 2.3 – Circuito de PWM

Formado por CI3 no modulo controle Dig\_M12V, e componentes associados, gera os sinais necessários ao funcionamento básico da fonte, descrito a seguir.

Os transistores de potência Q1 e Q2 são usados para chavear tensão DC do retificador principal, gerando uma forma de onda alternada (aproximadamente 28KHz ).

Este sinal é modificado e aplicado ao primário do transformador T3, com adequada relação de espiras, é induzida no secundário uma tensão que passará por retificação para se obter a desejada tensão DC na saída, esta tensão é proporcional a largura de pulso de chaveamento, portanto, variando-se a largura desses pulsos, é possível controlar a tensão DC na saída.

A largura dos pulsos de chaveamento é monitorada dinamicamente no módulo Controle Dig\_M12V, pelo circuito formado por R1, R32, TR3 e R30. Fazendo com que a tensão de saída permaneça constante, mesmo quando ocorram variações na tensão de entrada AC. Para tornar possível este controle, toma-se uma amostra de tensão DC na saída através do elo de realimentação que atua no pino 1 do CI3, a tensão de saída pode ser ajustada internamente através de TR3. Independente da corrente de saída é necessário circular uma corrente de manutenção que é imposta por R21 à R24 no módulo MTACHP1226F.

## 2.4 – Chaveamento

O circuito de chaveamento é formado pelos transistores Q1 à Q4, T1 e demais componentes associados. Os pulsos gerados por CI3 no modulo controle Dig\_M12V, excitam os transistores Q3 e Q4 que, conduzindo alternadamente, permite um fluxo alternado de corrente no enrolamento primário de T1. A configuração do secundário faz com que Q1 e Q2 conduzam alternadamente, chaveando potência DC sobre o enrolamento primário de T3.

Os diodos D5 e D6 protegem os transistores Q1 e Q2 no sentido de eliminar a corrente reversa gerada pelo transformador T1.

## 2.5 – Transformador de potência e retificador

A tensão é induzida no primário do transformador de potência T3 através dos transistores de chaveamento, que operam alternadamente apenas nas regiões de corte ou saturação. O circuito integrado PWM é composto basicamente de um oscilador e um modulador por largura de pulso, este oscilador fornece duas saídas de controle (Pinos 8 e 11), que estão defasadas entre si 180° e excitam o circuito de potência.

O secundário de T3 sofre dois tipos de retificação:

- **Retificador principal:** é formado por PD1 e PD2. É filtrado por T4, T5, C16 à C19 de onde se origina a tensão de saída.

- **Retificador auxiliar:** é formado por D22, D23 e C15 de onde se origina a tensão de +B que alimenta os circuitos lógicos no módulo Controle Dig\_M12V.

## 2.6 – Limitador de corrente

O circuito limitador de corrente é formado por SH1, SH2 no módulo MTACHP1226F, R31, TR2, R29, C13 e CI3 no módulo Controle Dig\_M12V, a configuração do circuito é feita de tal forma que, quando a corrente de saída alcança aproximadamente 38 Ampéres é gerado uma queda de tensão em SH1 e SH2, que atua sobre CI3 diminuindo a largura dos pulsos, e, conseqüentemente a tensão de saída.

## 2.7 – Acionamento das ventoinhas

Quando a temperatura no dissipador dos transistores estiver acima de 60°C aprox., as ventoinhas serão acionadas e só voltarão a desligar quando esta temperatura ficar abaixo de 55°C aprox., caso exista o consumo contínuo de alta corrente, as ventoinhas continuarão ligadas mantendo os transistores com temperatura dentro do limite de trabalho aceitável. O circuito responsável por medir esta temperatura está no “Módulo Sensor de Temp 0603” que por sua vez é fixado sobre o dissipador dos transistores de potência. Este circuito tem a função de enviar um sinal DC para o pino 11 do microcontrolador no módulo controle Dig\_M12V, conforme o aumento ou diminuição da temperatura. No momento em que as ventoinhas forem acionadas, o relê RL3 será atracado enviando tensão da saída da fonte para o borne +Vent Ext. no painel traseiro da fonte, uma facilidade extra nesta série de fontes, principalmente quando utilizadas em sistemas de repetidores, a corrente máxima utilizada não deverá ultrapassar 5A, lembrando que esta corrente será subtraída do total fornecido pela fonte.

## 2.8 – Proteções microcontroladas

Os circuitos de proteção, controle e PWM estão localizados no módulo Controle Dig\_M12V. O microcontrolador realiza todas as proteções através do pino 4 de CI3 (Dead-Time Control), onde em nível 0V habilita o oscilador e nível 5V desabilita o oscilador.

**Proteção de curto:** O micro faz a leitura da saída através de R9, R34, R35 e R14 e quando a tensão de saída for menor que 8V (devido a curto-circuito ou corrente excessiva na saída), automaticamente o microcontrolador entra em proteção inibindo o oscilador por 5 segundos, após este tempo é habilitado por 1 segundo e o microcontrolador volta a verificar se a fonte já saiu da condição de curto, caso positivo a fonte é liberada para funcionar, se não, voltará ao início da proteção, este procedimento se faz necessário para preservar os componentes dos circuitos de potência pois as ventoinhas nesta situação (Tensão de saída = 0V) permanecem desligadas. Na condição de curto o led verde se apaga e o led vermelho pisca, no display aparecerá a indicação “FAIL LO”.

**Proteção de sobretensão:** Quando a tensão de saída for maior que 16V automaticamente o micro entra em proteção inibindo o oscilador por 13 segundos, após este tempo será habilitado para nova verificação, neste instante o micro verifica se a fonte já saiu da condição de sobretensão, caso positivo a fonte é liberada para funcionar, se não, instantaneamente voltará ao início da proteção. Na condição de sobretensão o led verde se apaga e o led vermelho pisca, no display aparecerá a indicação “FAIL HI”.

**Proteção de Temperatura:** Se a temperatura no dissipador dos transistores, ultrapassar 95°C aprox., a fonte terá seu fornecimento de energia interrompido, voltando a fornecer energia para a saída somente quando a temperatura ficar abaixo de 80°C aprox., esta situação poderá ser causada devido a obstruções da entrada ou saída de ventilação da fonte, ambientes de trabalho com temperaturas excessivas ou falha das ventoinhas. Na condição de proteção de temperatura alta, o led verde se apaga e o led vermelho pisca, no display aparecerá a indicação “ProT, ALtA, TEnP”.

## 2.9 – Indicadores visuais

São 4 os indicadores visuais:

**Led verde:** Indica que a fonte esta ligada e alimentada pela rede AC.

**Led vermelho:** Quando piscando sozinho, indica que a fonte entrou em modo de proteção.

**Led amarelo:** (para modelos FBPM) Quando aceso, indica que existe uma bateria conectada na fonte.

Se os leds amarelo e vermelho estiverem acesos e o verde apagado isto significa que a fonte esta operando somente em bateria.

**Display 4x7seg:** Pressionando a tecla do painel frontal teremos as seguintes leituras no display:

**“Ten out”:** mostra no display a tensão de saída da fonte, esta tensão é mostrada em passos de aproximadamente 60mV com precisão de +/- 80mV.

**“Corr out”:** mostra no display a corrente que está sendo consumida na saída para carga da fonte (obs: esta leitura será possível até 30A, a precisão deste amperímetro é de +/- 200mA FS.). Quando faltar energia da rede AC, o consumo de corrente da bateria não será mostrado.

**“Ten bat”:** mostra no display a tensão na entrada de bateria (obs: quando a rede AC estiver presente a leitura será da tensão de carregamento que a fonte fornece para a bateria, quando faltar energia da rede AC, a leitura indicada será somente da tensão presente na bateria).

## 2.10 – Filtro de RF.

Tem o objetivo de eliminar ruídos de alta frequência gerados pelo chaveamento da fonte, de modo que não interfira em equipamentos de radiofrequência, é formado por C20.

## 2.11 – Reconhecimento de bateria

### OBS: UTILIZAR BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES E CARREGADA.

Quando a fonte for ligada, passará por uma rotina de verificação onde irá testar todas as condições em que se encontra, passando neste teste os três leds irão piscar diversas vezes e a fonte será liberada para funcionamento, quando uma bateria for conectada na entrada + BAT, o microcontrolador irá ler através de R10, R36 e R15, as condições da bateria em sua porta analógica (pino 5), neste instante o led amarelo irá acender indicando presença de bateria, o software faz uma leitura do estado da bateria e gerenciará o tipo de carga apropriada para sua condição.

Se a bateria for conectada com a fonte desligada da rede ac, o software a reconhecerá automaticamente, o mesmo procedimento de inicialização, conforme descrito acima, é executado e após 10seg. RL1 será atracado, pode-se conectar a bateria com cargas ligadas à saída da fonte, porém, esta deverá estar carregada para que não ocorra problemas na comutação.

## 2.12 – Comutação, proteção, carga e descarga de bateria

### OBS: A COMUTAÇÃO DE BATERIA SERÁ MAIS EFICIENTE QUANDO A MESMA ESTIVER EM REGIME DE FLUTUAÇÃO (COMPLETAMENTE CARREGADA).

**Comutação:** O circuito de comutação automática de bateria garante o fornecimento ininterrupto de

energia à saída da fonte, é formado por RL1 e componentes associados.

**Proteção de polaridade:** Este circuito atua quando a bateria, de modo equívoco, for ligada com polaridade invertida. Os diodos D14 e D15 impõem uma condição momentânea de curto-circuito, queimando o fusível F2.

**Carga:** para o modelo MTAC1226FBPM a intensidade da corrente de carga é no máximo de 6 Amperes, ajustando-se proporcionalmente a quantidade de carga perdida, diminuindo a medida que a bateria se recarrega, estabilizando em aproximadamente 100mA com a bateria em plena carga. A operação de carga se inicia quando o microcontrolador reconhece a bateria e com energia na rede AC conectada à fonte. Existem dois tipos de carga, a lenta e a rápida: **carga lenta** é realizada quando a bateria está totalmente descarregada, ou seja, com tensão menor que 9V. Nesta situação RL2 conecta uma resistência equivalente de 0,22R/10W (R13 à R16) em série com a bateria, fluindo uma corrente de carga de aproximadamente 6 A. Para evitar um aquecimento excessivo dos resistores e da bateria, o microcontrolador comuta a cada 5 seg. carga e em seguida 20 seg. em espera até que a bateria atinja 9V, neste instante, RL2 será acionado de 1 a 5 seg. para carga e de 5 a 9 seg. em espera dependendo da tensão medida até que a bateria atinja 12V, a partir desta tensão na bateria a fonte passará para a condição de **carga rápida**, assim, RL2 ficará conectado de modo contínuo, fluindo corrente que pode ser inicialmente de 6A até próximo de 100mA, condição de flutuação da bateria, (totalmente carregada).

**Descarga:** Incondicionalmente se houver bateria e faltar energia na rede AC, o microcontrolador aciona RL1 através de R23, Q1 e componentes associados no módulo Controle Dig\_M12V, conectando a bateria na saída da fonte, o microcontrolador monitora a bateria fazendo acender o led amarelo (bat) e o led vermelho, o led verde permanece apagado neste caso, se a bateria atingir tensão abaixo de 10,5V, os leds amarelo e vermelho começarão a piscar indicando que a bateria está com pouca carga, quando a tensão ficar pouco abaixo de 9V o microcontrolador sente que a bateria está descarregada e para sua preservação, desliga totalmente a fonte e a conexão entre a carga e a bateria, a fonte só irá retornar a funcionar quando a energia da rede AC voltar.

## 2.13 – Comutador automático 110/220V

É responsável pela comutação automática da energia da rede AC, neste caso será possível conectar a fonte em 127V +/- 15% ou 220V +/- 15% sem se preocupar em selecionar chaves ou seletores, seu principal componente é o relê RL1 cuja o acionamento se faz quando uma tensão

abaixo de 150Vac aproximadamente, é inserida nos terminais F e N, neste momento o transistor Q2 é polarizado através de R6 e R5 fechando os contatos CHA e CHB e configurando a fonte para funcionamento em 127Vac +/- 15%, no caso de tensões acima de 150Vac aproximadamente, o transistor Q1 é polarizado através de D2, R2 e DZ1, cortando deste modo, a polarização de Q2, neste caso o relê RL1 não atraca e o funcionamento da fonte será configurado para 220Vac +/- 15%.

## 2.14 – Sensoriamento de corrente

A corrente consumida na saída da fonte é medida através do módulo Sensor de Corrente, seu principal componente é o circuito integrado dedicado CI1, este faz a leitura da corrente consumida através de efeito “hall”, entregando ao pino 7 uma tensão correspondente à corrente consumida, este sinal é enviado para o módulo Controle Dig\_M12V onde será tratado e enviado como informação ao display 4x7seg. no painel frontal. A corrente que sai do módulo MTACHP1226 passa pelo módulo Sensor de Corrente e entra no CI1 através dos pinos 1 e 2, saindo pelos pinos 3 e 4 que por sua vez estão ligados à saída da fonte (**Obs: A corrente consumida quando a fonte estiver fornecendo energia através da bateria, não será medida**).

## 3. – Prescrições de garantia

**Atenção:** Este certificado é uma vantagem adicional oferecida para os clientes da Montel Sistemas de Comunicação Ltda. Para que as condições de garantia nele previstas tenham validade, é indispensável no entanto, a apresentação do mesmo acompanhado da respectiva Nota Fiscal de compra do produto. Essa validade está também ligada ao cumprimento de todas as recomendações expressas no Manual de Instruções que acompanha o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

1. Esta garantia é complementar à legal (90 dias) e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão na Nota Fiscal de Venda do produto ao primeiro Adquirente/Consumidor. Esta Nota Fiscal passa a fazer parte integrante deste Certificado.

Excluem-se dessa garantia complementar os seguinte componentes:

- Embalagem;
- Gabinete;
- Emblemas;
- Revisão geral.

2. As partes, peças e componentes, objeto da exceção descrita no item anterior, serão substituídos em garantia desde que comprovado

defeito de material e/ou fabricação. A constatação deste tipo será feita por técnico habilitado pela fábrica.

3. Constatado o eventual defeito de fabricação o Adquirente/Consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica do fabricante. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderá ser efetuado pela Assistência Técnica da fábrica, bem como o encaminhamento para reparos e a retirada do produto, devem ser feitos exclusivamente pelo Adquirente/Consumidor. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da Montel Sistemas de Comunicação Ltda.
4. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada.
5. O Adquirente/Consumidor será responsável pelas despesas e segurança do transporte de ida e volta do produto a nossa Assistência Técnica.
6. Por tratar-se de garantia complementar à legal (90 dias), fica convencionado que a mesma perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir expressas;

- Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo Adquirente/Consumidor, ou terceiros estranhos ao fabricante;
- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido, retirado o lacre de proteção ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante;
- Se ocorrer a ligação deste produto a instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no Manual de Instruções ou sujeitas a flutuações excessivas.
- Se o dano tiver sido causado por acidente (queda) ou agentes da natureza (maresia), como raios, inundações, desabamentos, etc.
- Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações.

7. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou de negligência do Adquirente/Consumidor no cumprimento das instruções contidas no seu Manual de Instruções.
8. Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para as quais foi projetado.

A Montel Sistemas de Comunicação Ltda., garantirá a disponibilidade de peças por um período de cinco

anos a contar da data em que cessar a fabricação desse modelo

#### 4. - Características técnicas:

|                                                                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Características Técnicas: <b>MTAC1226FBPM</b></i>                            |                                                                                                 |
| <b>Especificações de Entrada:</b>                                               |                                                                                                 |
| <i>Tensão de Alimentação</i>                                                    | <i>127/220 (+/- 15%) Seleção Automática</i>                                                     |
| <i>Eficiência</i>                                                               | <i>Mínimo, 85% a plena carga com tensão CA nominal</i>                                          |
| <i>Isolação (mínima)</i>                                                        | <i>Entrada e Saída: 1.500 Vac<br/>Entrada e Chassi: 1.500 Vac<br/>Saída e Chassi: 500 Vac</i>   |
| <i>Temperatura de Trabalho</i>                                                  | <i>De 0°C a 60°C de temperatura ambiente de trabalho a 100% de carga</i>                        |
| <i>Potência de Entrada</i>                                                      | <i>Menor que 0,700 Kilowatts</i>                                                                |
| <b>Especificações de Saída:</b>                                                 |                                                                                                 |
| <i>Tensão de Saída</i>                                                          | <i>13,6 Vdc - ajustável internamente de 10,5 à 15,5 Vdc.</i>                                    |
| <i>Estabilidade de Tensão</i>                                                   | <i>+/- 1,5%</i>                                                                                 |
| <i>Proteção de Sobretensão</i>                                                  | <i>16 Vdc</i>                                                                                   |
| <i>Proteção de Subtensão</i>                                                    | <i>8 Vdc</i>                                                                                    |
| <i>Proteção de Temperatura</i>                                                  | <i>95 °C aproximadamente</i>                                                                    |
| <i>Corrente</i>                                                                 | <i>Regime Contínuo: 26 Ampéres + 6 ampéres para bateria<br/>Pico (regime 30/70): 33 Ampéres</i> |
| <i>Potência</i>                                                                 | <i>Nominal: 435,2 Watts<br/>Pico: 448,8 Watts</i>                                               |
| <i>Ondulação (Ripple)</i>                                                       | <i>Típico: 0,1 Vpp<br/>Máximo: 0,2 Vpp<br/>Psofométrico: &lt; 5 mVrms</i>                       |
| <b>Especificações de Bateria:</b>                                               |                                                                                                 |
| <i>Tensão de Carga da Bateria</i>                                               | <i>13,6 Vdc - Ajustável internamente de 10,5 à 15,5 Vdc</i>                                     |
| <i>Corrente de Carga de Bateria</i>                                             | <i>6 Ampéres máximo</i>                                                                         |
| <i>Corrente de Flutuação</i>                                                    | <i>Maior que 0,1 Ampéres</i>                                                                    |
| <b>Dimensões Mecânicas:</b>                                                     |                                                                                                 |
| <i>Largura</i>                                                                  | <i>172 mm</i>                                                                                   |
| <i>Altura</i>                                                                   | <i>63 mm</i>                                                                                    |
| <i>Comprimento</i>                                                              | <i>212 mm</i>                                                                                   |
| <i>Peso aproximado</i>                                                          | <i>1,7 Kg</i>                                                                                   |
| <i>Reservamos o direito de alterar qualquer característica sem prévio aviso</i> |                                                                                                 |



## 5. - Lista de material

## 5.0 – Módulo MTACHP1226F

| <b>Referência</b>                           | <b>Descrição do Item</b>                 | <b>Código</b> | <b>Quantidade</b> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| R1,R2                                       | Resistor de carbono 680K 5% 0,33W        | 01.000.052    | 2 Peças           |
| R3,R4                                       | Resistor de carbono 220K 5% 0,33W        | 01.000.040    | 2 Peças           |
| R5,R8                                       | Resistor de carbono 330K 5% 0,33W        | 01.000.042    | 2 Peças           |
| R6,R7,R9,<br>R10,R20                        | Resistor de carbono 4R7 5% 0,33W         | 01.000.050    | 5 Peças           |
| R11,R12                                     | Resistor de carbono 10R 5% 0,33W         | 01.000.003    | 2 Peças           |
| R13,R14,R15,R16                             | Resistor de Fio 0,22 5W                  | 01.100.008    | 4 Peças           |
| R17                                         | Resistor de carbono 1KR 5% 0,33W         | 01.000.018    | 1 Peça            |
| R18,R27                                     | Resistor de carbono 10KR 5% 0,33W        | 01.000.028    | 2 Peças           |
| R19                                         | Resistor de metal filme 100R 3W          | 01.200.001    | 1 Peça            |
| R21,R22,R23,R24                             | Resistor de carbono 820R 5% 0,33W        | 01.000.054    | 4 Peças           |
| C1,C2,C3,C4                                 | Capacitor cerâmico disco 10K/1KV         | 02.000.085    | 4 Peças           |
| C5,C6                                       | Capacitor poliester metalizado 220K/250V | 02.500.018    | 2 Peças           |
| C7,C8                                       | Capacitor elco 470uF/200V                | 02.100.026    | 2 Peças           |
| C9,C10,C12                                  | Capacitor elco 10uF/63V                  | 02.100.005    | 3 Peças           |
| C11                                         | Capacitor poliester metalizado 1uF/250V  | 02.500.009    | 1 Peça            |
| C13                                         | Capacitor cerâmico disco 1K/1KV          | 02.000.025    | 1 Peça            |
| C14                                         | Capacitor cerâmico disco 4K7/1KV         | 02.000.090    | 1 Peça            |
| C15                                         | Capacitor elco 220uF/25V                 | 02.100.008    | 1 Peça            |
| C16,C17,C18,C19                             | Capacitor elco 3300uF/16V                | 02.100.016    | 4 Peças           |
| C20                                         | Capacitor cerâmico disco 100K/50V        | 02.000.029    | 1 Peça            |
| D1,D2,D3,D4,<br>D14,D15                     | Diodo 6A10 ou 6A8                        | 13.200.012    | 6 Peças           |
| D5,D6,D7,D8,D10<br>D11,D22,D23              | Diodo 1N4937                             | 13.200.004    | 8 Peças           |
| D9,D12,D13,<br>D16,D17,D18,<br>D19, D20,D21 | Diodo 1N4148                             | 13.200.002    | 9 Peças           |
| PD1,PD2                                     | Diodo duplo MUR 1620CT – MUR 1610        | 13.200.009    | 2 Peças           |
| DZ1                                         | Diodo zener 33V / 0,5W                   | 13.200.015    | 1 Peça            |
| Q1,Q2                                       | Transistor MJE13009 motorola             | 07.001.028    | 2 Peças           |
| Q3,Q4                                       | Transistor BC546                         | 07.001.002    | 2 Peças           |
| Q5,Q6                                       | Transistor BC337                         | 07.001.024    | 2 Peças           |
| T1                                          | Transformador driver-VII                 | 15.200.060    | 1 Peça            |
| T2                                          | Transformador filtro de linha-I          | 15.200.008    | 1 Peça            |
| T3                                          | Transformador de potência-II             | 15.200.037    | 1 Peça            |
| T4                                          | Transformador choque de saída-I          | 15.200.017    | 1 Peça            |
| T5                                          | Transformador choque de saída-II         | 15.200.018    | 1 Peça            |
| TER1,TER2                                   | Termistor NTC 5R/5A                      | 01.400.001    | 2 Peças           |
| RL1                                         | Relê Draitec 12V 40A                     | 10.000.007    | 1 Peça            |
| RL2,RL3                                     | Relê 1 contado 12V/10A                   | 10.000.002    | 2 Peças           |
| CNT5,CNT6                                   | Conector WTBS p/ PCB 180° 3Vias          | 09.500.079    | 2 Peças           |
|                                             | P.C.I. FONTE AC_HP                       | 11.000.191    | 1 Peça            |
|                                             | Terminal espadinha                       | 09.400.003    | 8 Peças           |
|                                             | Espaçador 6mm Sext. Rosca M3             | 61.500.003    | 7 Peças           |
|                                             | Porta fusível c/ Garra p/ P.C.I.         | 09.300.002    | 2 Peças           |
|                                             | Fusível 12A Pequeno de vidro             | 36.000.018    | 1 Peça            |
|                                             | Parafuso MM PAN PH DIN M3x4 ZNB          | 60.500.070    | 7 Peças           |

**5.1 – Módulo Controle Dig\_M12V**

| <b>Referência</b>          | <b>Descrição do Item</b>                | <b>Código</b> | <b>Quantidade</b> |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|
| R1                         | Resistor SMD 0805 33KR 5%               | 01.500.058    | 1 Peça            |
| R2,R11,R36                 | Resistor SMD 0805 47KR 5%               | 01.500.060    | 3 Peças           |
| R3                         | Resistor SMD 0805 180R 5%               | 01.500.030    | 1 Peça            |
| R4,R5,R6,R7                | Resistor SMD 0805 270R 5%               | 01.500.084    | 4 Peças           |
| R8,R26                     | Resistor SMD 0805 4K7R 5%               | 01.500.047    | 2 Peças           |
| R9,R10                     | Resistor SMD 0805 4K7R 1%               | 01.510.002    | 2 Peças           |
| R12,R27,R28,R17            | Resistor SMD 0805 10K 5%                | 01.500.053    | 4 Peças           |
| R13                        | Resistor SMD 0805 470R 5%               | 01.500.034    | 1 Peça            |
| R14,R15                    | Resistor SMD 0805 470R 1%               | 01.510.001    | 2 Peças           |
| R18,R23,R24,<br>R25,R33    | Resistor SMD 0805 1KR 5%                | 01.500.040    | 5 Peças           |
| R19,R22,R32                | Resistor SMD 0805 6K8R 5%               | 01.500.051    | 3 Peças           |
| R21,R22,R17                | Resistor SMD 0805 8K2R 5%               | 01.500.087    | 2 Peças           |
| R29                        | Resistor SMD 0805 680KR 5%              | 01.500.077    | 1 Peça            |
| R30                        | Resistor SMD 0805 1K8R 5%               | 01.500.043    | 1 Peça            |
| R31                        | Resistor SMD 0805 560R 5%               | 01.500.036    | 1 Peça            |
| R34,R35                    | Resistor SMD 0805 82KR 5%               | 01.500.089    | 2 Peças           |
| C2,C3,C5,C6,<br>C8,C14,C15 | Capacitor SMD 0805 100K/50V             | 02.300.037    | 7 Peças           |
| C4,C10                     | Capacitor Elco SMD 22uF/16V             | 02.150.001    | 2 Peças           |
| C7                         | Capacitor Elco SMD 4,7uF/50V            | 02.150.004    | 1 Peça            |
| C9                         | Capacitor SMD 0805 2K2/50V              | 02.300.040    | 1 Peça            |
| C11                        | Capacitor SMD 0805 22K/50V              | 02.300.035    | 1 Peça            |
| C12                        | Capacitor SMD 0805 10K/50V              | 02.300.034    | 1 Peça            |
| C13,C16                    | Capacitor SMD 0805 1K/50V               | 02.300.032    | 2 Peças           |
| Q1,Q2                      | Transistor SMD BC817                    | 07.003.001    | 2 Peças           |
| CI1                        | C.I. PIC16F1516 SMD                     | 08.200.053    | 1 Peça            |
| CI2                        | C.I. Regulador LM78L05                  | 08.300.011    | 1 Peça            |
| CI3                        | C.I. TL494 SMD                          | 08.200.033    | 1 Peça            |
| D1,D2                      | Diodo 1N4937                            | 13.200.004    | 2 Peças           |
| TR1                        | Trimpot Miniatura Vert.10K Const. 3296W | 05.000.022    | 1 Peça            |
| TR2                        | Trimpot Miniatura Vert.2K Const. 3296W  | 05.000.022    | 1 Peça            |
| TR3                        | Trimpot Miniatura Vert.1K Const. 3296W  | 05.000.022    | 1 Peça            |
| LD1                        | Diodo Led Redondo Verde 3mm             | 13.400.011    | 1 Peça            |
| LD2                        | Diodo Led Redondo Vermelho 3mm          | 13.400.011    | 1 Peça            |
| LD3                        | Diodo Redondo Amarelo 3mm               | 13.400.011    | 1 Peça            |
| CH1                        | Chave Tátil 12x12x12mm.                 | 33.000.023    | 1 Peça            |
| CNT2                       | Barra de pinos Simples 90°              | 09.200.008    | 12 Pinos          |
| DSP1                       | Display 7 Seg. Quádruplo VM             | 13.500.005    | 1 Peça            |
|                            | P.C.I. Módulo Controle Digital          | 11.000.214    | 1 Peça            |
|                            | Parafuso PAN PH DIN 7985 M3X6 ZNB       | 60.500.021    | 2 Peças           |
|                            | Espaçador Sex. Latão 10mm Rosca M3      | 61.500.001    | 2 Peças           |

**5.2 – Fonte de Alimentação MTAC1226FBPM**

| <b>Referência</b> | <b>Descrição do Item</b>                 | <b>Código</b> | <b>Quantidade</b> |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                   | Porta Fusível Lâmina cabo 2,5mm          | 09.300.009    | 1 Peça            |
|                   | Terminal Terra latão com Banho de Níquel | 09.400.001    | 1 Peça            |
|                   | Terminal Olhal M4 p/ cabo 4,0-6,0mm      | 09.400.020    | 4 Peças           |

|  |                                          |            |          |
|--|------------------------------------------|------------|----------|
|  | Terminal Olhal M4 p/ cabo 4,0-6,0mm capa | 09.400.021 | 5 Peças  |
|  | P.C.I. Saída com Parafuso 80x15mm        | 11.000.197 | 1 Peça   |
|  | Módulo MTACHP1226F                       | 12.000.299 | 1 Peça   |
|  | Módulo Sensor de Corrente                | 12.000.322 | 1 Peça   |
|  | Módulo Comutador Automático 110/220V     | 12.000.316 | 1 Peça   |
|  | Módulo Controle Digital_M12V             | 12.000.348 | 1 Peça   |
|  | Cabo de Alim. Trifásico 3x 0,75mm        | 30.000.052 | 1 Peça   |
|  | Cabeação Fontes ACHP-xBP                 | 30.400.159 | 1 Peça   |
|  | Chave L/D 1 Contato Simples              | 33.000.002 | 1 Peça   |
|  | Rebite de Repuxo TOK AL 308 3,2x8mm      | 60.000.031 | 8 Peças  |
|  | Fusível Lâmina 30 Ampéres                | 36.000.009 | 1 Peça   |
|  | Silglass Cinza p/ TO220 Sem Furo         | 60.000.051 | 4 Peças  |
|  | Porca M3 ZNB                             | 60.100.002 | 3 Peças  |
|  | Porca M4 ZNB                             | 60.100.008 | 1 Peça   |
|  | Arruela Lisa ZNB (4,3 x 14 x 1,0)        | 60.100.138 | 8 Peças  |
|  | Porca M4 C/ Banho de Estanho             | 60.100.139 | 8 Peças  |
|  | Arruela de Pressão M4 c/ Banho de Est.   | 60.100.140 | 8 Peças  |
|  | Suporte de Fix. P Comutador de fonte     | 60.200.447 | 1 Peça   |
|  | Tampa de Fonte MTAC (LP/HP) XX MTMA      | 60.203.100 | 1 Peça   |
|  | Base de Fonte MTACHPXX MTMAX             | 60.203.102 | 1 Peça   |
|  | Painel Frontal de Fonte BPM MTMAX        | 60.203.117 | 1 Peça   |
|  | Painel Traseiro de Fonte BP-4PF          | 60.203.051 | 1 Peça   |
|  | Suporte de Ventoinha p/ Fonte HS MTMAX   | 60.203.111 | 1 Peça   |
|  | Chapa de Fixação L12mm p/ TO220          | 60.203.114 | 4 Peças  |
|  | Abraçadeira K S8 – preta                 | 60.400.001 | 3 Peças  |
|  | Parafuso PAN M3x6 ZNB                    | 60.500.021 | 7 Peças  |
|  | Parafuso PAN M4x12 ZNB                   | 60.500.032 | 5 Peças  |
|  | Parafuso PAN M2,9x6,5 ZNP                | 60.500.038 | 2 Peças  |
|  | Parafuso PAN M3x25 ZNB                   | 60.500.080 | 1 Peças  |
|  | Parafuso PAN M3x6 ZNP                    | 60.500.115 | 18 Peças |
|  | Parafuso PAN PH p/ Plástico M4x 8 ZNP    | 60.500.109 | 4 Peças  |
|  | Parafuso Sext. M4x16 c/ banho Estanho    | 60.500.120 | 4 Peças  |
|  | Parafuso MM CL Allen DIN 912 M3x14       | 60.500.093 | 4 Peças  |
|  | Sub Dissipador de Diodos p/ Fonte BP-HP  | 60.600.044 | 1 Peça   |
|  | Dissipador de Diodos p/ Fonte BP-HP      | 60.600.045 | 1 Peça   |
|  | Sub Dissipador de Trans. p/ Fonte BP-HP  | 60.600.046 | 1 Peça   |
|  | Dissipador de Trans. p/ Fonte BP-HP      | 60.600.047 | 1 Peça   |
|  | Borracha Passante Médio                  | 60.700.002 | 1 Peça   |
|  | Visor de Acrílico Verm. 2mm p/ BPD BPM   | 61.000.017 | 1 Peça   |
|  | Ventoinha 40x40x20 12V                   | 61.200.010 | 2 Peças  |
|  | Pé de Borracha NR. 1PVC                  | 61.400.001 | 4 Peças  |
|  | Caixa p/ Fonte BP 250x183x70             | 92.000.028 | 1 Peça   |
|  | Cabo 0,33mm Preto Est. 105º 300V         | 30.000.053 | 0,22Mts  |
|  | Cabo 0,33mm Vermelho Est. 105º 300V      | 30.000.054 | 0,22Mts  |
|  | Cabo 0,33mm Amarelo Est. 105º 300V       | 30.000.057 | 0,22Mts  |
|  | Módulo Sensor de Temp 0603               | 12.000.338 | 1 Peça   |

**5.3 – Módulo Comutador Automático 110/220V BP**

| <b>Referência</b> | <b>Descrição do Item</b>          | <b>Código</b> | <b>Quantidade</b> |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| R1                | Resistor de Fio 47R 5W            | 01.100.015    | 1 Peça            |
| R2                | Resistor de carbono 680K 5% 0,33W | 01.000.052    | 1 Peça            |
| R3                | Resistor de carbono 22K 5% 0,33W  | 01.000.032    | 1 Peça            |
| R4                | Resistor de carbono 10KR 5% 0,33W | 01.000.028    | 1 Peça            |
| R5                | Resistor de carbono 5K6R 5% 0,33W | 01.000.026    | 1 Peça            |
| R6                | Resistor de carbono 330K 5% 0,33W | 01.000.042    | 1 Peça            |
| R7                | Resistor de carbono 10KR 5% 1W    | 01.200.013    | 1 Peça            |
| C1,C2             | Capacitor elco 1uF/400V           | 02.100.036    | 2 Peças           |
| C3                | Capacitor elco 1uF/100V           | 02.100.001    | 1 Peça            |
| C4                | Capacitor elco 4,7uF/63V          | 02.100.015    | 1 Peça            |
| D1,D2             | Diodo 1N4007                      | 13.200.007    | 1 Peça            |
| DZ1               | Diodo 5V6/500mW                   | 13.000.002    | 1 Peça            |
| Q1                | Transistor BC546                  | 07.001.002    | 1 Peça            |
| Q2                | Transistor MJE13007 motorola      | 07.001.013    | 2 Peças           |
| RL1               | Rele 1 Contato Reversível 48V-10A | 10.000.010    | 1 Peça            |
|                   | Terminal Espadinha                | 09.400.003    | 2 Peças           |
|                   | P.C.I. Comutador Automático BP    | 11.000.200    | 1 Peça            |
|                   | Parafuso MM PAN PH DIN M3x4 ZNB   | 60.500.070    | 2 Peças           |
|                   | Espaçador 6mm Sext. Rosca M3      | 61.500.003    | 2 Peças           |

**5.4 – Módulo Sensor de Corrente**

| <b>Referência</b> | <b>Descrição do Item</b>                | <b>Código</b> | <b>Quantidade</b> |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|
| C1,C2,C3          | Capacitor Mult. SMD 0805 100K/50V       | 02.300.037    | 3 Peças           |
| CI1               | C.I. ACS713ELCTR-30A-T SMD              | 08.200.056    | 1 Peça            |
|                   | P.C.I Sensor de Corrente                | 11.000.208    | 1 Peça            |
|                   | Fio de cobre NÚ 1,73 (equiv. Fio 2,5mm) | 30.000.128    | 0,02Mts           |